

6. Tadilat sırasında kullanılacak kimyasal maddeler, alevlenme, parlama ve patlama ihtimallerine karşı çalışma sahası dışında ve yangın güvenlik önlemleri alınmış alanlarda depolanmalıdırlar.
7. Kolay tutuşabilir malzemelerin yakınında kıvılcım çıkaracak işlemler (kaynak, taşlama, delme vb.) yapılmamalı veya yapılması zorunlu ise sıcak çalışma iş izni sistemine uygun olarak çalışma yapılmalıdır.
8. Uzatma kablosu kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
9. Ateş, alev ve kıvılcım çıkaran çalışmaların yapıldığı yerlerde yangın sınıfına uygun ve periyodik kontrolleri yapılmış yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.
10. Çalışma yapılan alanlarda aydınlatma ve havalandırma şartları sağlanmalıdır. Atık ve artıklar, yangın riski oluşturmayacak bir yöntemle uygun biçimde bertaraf edilmelidir.
11. Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanıp kullanmadıkları kontrol edilmelidir.



Toplanma Amaçlı Binalarda
Yapılan Tadilat Çalışmalarında

YANGIN GÜVENLİĞİ



Karekodu okutarak
broşürü
indirebilirsiniz.



İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE MESLEK HASTALIKLARI
ARAŞTIRMA MERKEZİ



İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
Kasımpaşa/Beyoğlu



İBB
SAĞLIK

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ



Toplanma Amaçlı Binalarda Yapılan Tadilat Çalışmalarında Yangın Güvenliği

Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini ifade etmektedir.



Faaliyet Öncesi

Planlanan tadilatlar öncesinde iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve risk değerlendirmesi yapılmalı, acil durum planı gözden geçirilmelidir. Tadilatın ilgili yerel yönetim birimine danışılarak ruhsata tabi bir faaliyet olup olmadığı öğrenilmeli ve tüm süreç yangın güvenlik risklerini de içerecek şekilde yazılı plan haline getirilmelidir.



Önlemler

1. Tadilat faaliyetlerinde çalışacak kişiler, yapacakları işe uygun (kaynakçı, duvarcı, sıhhi tesisat ustası, elektrikçi, doğalgazcı vb.) tecrübeye ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalıdırlar.
2. Tadilat esnasında kullanılacak ekipmanlar yapılacak işe uygun olmalı, ekipmanların bakım, onarım ve kontrolleri yapılmalıdır.
3. Yapılan çalışmalar esnasında yangın merdiveni kapıları ve acil çıkış kapıları kapatılmamalıdır.
4. Kaçış yolları üzerine kaçışı engelleyecek malzeme veya ekipman bırakılmamalıdır.
5. Tadilat süresince kullanım dışı bırakılması gereken acil çıkış kapıları var ise tadilat sırasında çalışanların ve binada bulunanların tahliyelerini sağlayacak ek önlemler alınmalıdır.

